

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Комсомольская д.14., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	10			3			3			2		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	10			3			3			2		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	10			3			3			2		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	10			3			3			2		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	10			3			3			2		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	10			3			3			2		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	10			3			3			2		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	10			3			3			2		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	10			3			3			2		
	Тестирование на срабатывание	10			3			3			2		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» Жилой дом по адресу: М.О г.Реутов ул. Кирова д.7 корпус.1., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	10			3			3			2		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	10			3			3			2		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	10			3			3			2		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	10			3			3			2		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	10			3			3			2		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	10			3			3			2		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	10			3			3			2		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	10			3			3			2		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	10			3			3			2		
	Тестирование на срабатывание	10			3			3			2		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

м.п.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./

м.п.

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Лесная д.11., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	9			2			2			1		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	9			2			2			1		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	9			2			2			1		
4 5 6 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	9			2			2			1		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	9			2			2			1		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	9			2			2			1		
7 8 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	9			2			2			1		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	9			2			2			1		
9 10 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	9			2			2			1		
	Тестирование на срабатывание	9			2			2			1		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./

м.п.



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Лесная д.11 корп. 1., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	9			2			2			1		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	9			2			2			1		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	9			2			2			1		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	9			2			2			1		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	9			2			2			1		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	9			2			2			1		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	9			2			2			1		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	9			2			2			1		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	9			2			2			1		
	Тестирование на срабатывание	9			2			2			1		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Новая д.6., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	10			3			3			2		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	10			3			3			2		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	10			3			3			2		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	10			3			3			2		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	10			3			3			2		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	10			3			3			2		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	10			3			3			2		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	10			3			3			2		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	10			3			3			2		
	Тестирование на срабатывание	10			3			3			2		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./

м.п.



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Реутовских ополченцев д.2., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	11			4			4			3		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	11			4			4			3		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	11			4			4			3		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	11			4			4			3		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	11			4			4			3		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	11			4			4			3		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	11			4			4			3		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	11			4			4			3		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	11			4			4			3		
	Тестирование на срабатывание	11			4			4			3		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

м.п.



/Бахчурин В.В./

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

м.п.



/Арбузов С.В./

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Реутовских ополченцев д.4., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	11			4			4			3		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	11			4			4			3		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	11			4			4			3		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	11			4			4			3		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	11			4			4			3		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	11			4			4			3		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	11			4			4			3		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	11			4			4			3		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	11			4			4			3		
	Тестирование на срабатывание	11			4			4			3		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./

м.п.



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Реутовских ополченцев д.6., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	12			5			5			4		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	12			5			5			4		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	12			5			5			4		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	12			5			5			4		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	12			5			5			4		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	12			5			5			4		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	12			5			5			4		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	12			5			5			4		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	12			5			5			4		
	Тестирование на срабатывание	12			5			5			4		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

м.п.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./

м.п.

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Реутовских ополченцев д.8., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	12			5			5			4		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	12			5			5			4		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	12			5			5			4		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	12			5			5			4		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	12			5			5			4		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	12			5			5			4		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	12			5			5			4		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	12			5			5			4		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	12			5			5			4		
	Тестирование на срабатывание	12			5			5			4		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

м.п.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./

м.п.

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Реутовских ополченцев д.10., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	12			5			5			4		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	12			5			5			4		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	12			5			5			4		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	12			5			5			4		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	12			5			5			4		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	12			5			5			4		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	12			5			5			4		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	12			5			5			4		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	12			5			5			4		
	Тестирование на срабатывание	12			5			5			4		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./

м.п.



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Октября д.20., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	15			6			6			5		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	15			6			6			5		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	15			6			6			5		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	15			6			6			5		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	15			6			6			5		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	15			6			6			5		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	15			6			6			5		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	15			6			6			5		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	15			6			6			5		
	Тестирование на срабатывание	15			6			6			5		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./

м.п.



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Октября д.22., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	15			6			6			5		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	15			6			6			5		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	15			6			6			5		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	15			6			6			5		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	15			6			6			5		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	15			6			6			5		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	15			6			6			5		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	15			6			6			5		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	15			6			6			5		
	Тестирование на срабатывание	15			6			6			5		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Октября д.24., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	16			9			9			8		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	16			9			9			8		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	16			9			9			8		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	16			9			9			8		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	16			9			9			8		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	16			9			9			8		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	16			9			9			8		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	16			9			9			8		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	16			9			9			8		
	Тестирование на срабатывание	16			9			9			8		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./

м.п.



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Октября д.28., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	16			9			9			8		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	16			9			9			8		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	16			9			9			8		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	16			9			9			8		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	16			9			9			8		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	16			9			9			8		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	16			9			9			8		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	16			9			9			8		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	16			9			9			8		
	Тестирование на срабатывание	16			9			9			8		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

/Арбузов С.В./

м.п.



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Октября д.30., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов		Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
			янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1	Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	16			9			9			8		
2		Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	16			9			9			8		
3		Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	16			9			9			8		
4	Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	16			9			9			8		
5		Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	16			9			9			8		
6		Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	16			9			9			8		
7	Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	16			9			9			8		
8		Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	16			9			9			8		
9	Извещатели ручные	Внешний осмотр.	16			9			9			8		
10		Тестирование на срабатывание	16			9			9			8		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./

м.п.



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Октября д.38., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	17			10			10			9		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	17			10			10			9		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	17			10			10			9		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	17			10			10			9		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	17			10			10			9		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	17			10			10			9		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	17			10			10			9		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	17			10			10			9		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	17			10			10			9		
	Тестирование на срабатывание	17			10			10			9		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./

м.п.



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Октября д.42., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	17			10			10			9		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	17			10			10			9		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	17			10			10			9		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	17			10			10			9		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	17			10			10			9		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	17			10			10			9		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	17			10			10			9		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	17			10			10			9		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	17			10			10			9		
	Тестирование на срабатывание	17			10			10			9		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

/Арбузов С.В./

м.п.



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Юбилейный проспект д.16., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	24			17			17			16		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	24			17			17			16		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	24			17			17			16		
4 5 6 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	24			17			17			16		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	24			17			17			16		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	24			17			17			16		
7 8 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	24			17			17			16		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	24			17			17			16		
9 10 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	24			17			17			16		
	Тестирование на срабатывание	24			17			17			16		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Юбилейный проспект д.31., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1	Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.											
2		Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.											
3		Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств											
4	Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов											
5		Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.											
6		Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе											
7	Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.											
8		Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)											
9	Извещатели ручные	Внешний осмотр.											
10		Тестирование на срабатывание											

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

м.п.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./

м.п.

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2017 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Юбилейный проспект д.33., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	18			11			11			10		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	18			11			11			10		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	18			11			11			10		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	18			11			11			10		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	18			11			11			10		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	18			11			11			10		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	18			11			11			10		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	18			11			11			10		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	18			11			11			10		
	Тестирование на срабатывание	18			11			11			10		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Юбилейный проспект д.37., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1	Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.											
2		Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.											
3		Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств											
4	Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов											
5		Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.											
6		Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе											
7	Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.											
8		Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)											
9	Извещатели ручные	Внешний осмотр.											
10		Тестирование на срабатывание											

Заказчик:

Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

М.п.

Исполнитель:

Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./

М.п.

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Юбилейный проспект д.39., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	18			11			11			10		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	18			11			11			10		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	18			11			11			10		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	18			11			11			10		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	18			11			11			10		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	18			11			11			10		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	18			11			11			10		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	18			11			11			10		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	18			11			11			10		
	Тестирование на срабатывание	18			11			11			10		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

_____/Бахчурин В.В./

м.п.



Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

_____/Арбузов С.В./

м.п.



График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Юбилейный проспект д.41., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	19			12			12			11		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	19			12			12			11		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	19			12			12			11		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	19			12			12			11		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	19			12			12			11		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	19			12			12			11		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	19			12			12			11		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	19			12			12			11		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	19			12			12			11		
	Тестирование на срабатывание	19			12			12			11		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

м.п.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./

м.п.

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Юбилейный проспект д.42., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	19			12			12			11		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	19			12			12			11		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	19			12			12			11		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	19			12			12			11		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	19			12			12			11		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	19			12			12			11		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	19			12			12			11		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	19			12			12			11		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	19			12			12			11		
	Тестирование на срабатывание	19			12			12			11		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Юбилейный проспект д.47., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	22			13			13			12		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	22			13			13			12		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	22			13			13			12		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	22			13			13			12		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	22			13			13			12		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	22			13			13			12		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	22			13			13			12		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	22			13			13			12		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	22			13			13			12		
	Тестирование на срабатывание	22			13			13			12		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

М.П.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./

М.П.

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Юбилейный проспект д.49., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	23			16			16			15		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	23			16			16			15		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	23			16			16			15		
4 5 6 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	23			16			16			15		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	23			16			16			15		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	23			16			16			15		
7 8 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	23			16			16			15		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	23			16			16			15		
9 10 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	23			16			16			15		
	Тестирование на срабатывание	23			16			16			15		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»

 /Бахчурин В.В./

м.п.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»

 /Арбузов С.В./

м.п.

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Юбилейный проспект д.53., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	22			13			13			12		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	22			13			13			12		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	22			13			13			12		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	22			13			13			12		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	22			13			13			12		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	22			13			13			12		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	22			13			13			12		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	22			13			13			12		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	22			13			13			12		
	Тестирование на срабатывание	22			13			13			12		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО «УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./

График

проведения ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления и оповещения людей о пожаре на 2018 год
на объекте: ООО УК «Центрстрой» по адресу: М.О г.Реутов ул. Юбилейный проспект д.59., по договору № 13/14 от 01.01.2015

Тип систем, тех. средств, узлов, элементов	Вид работ по регламентам	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Система АСПС (в комплексе)	Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы.	23			16			16			15		
	Проверка правильности протоколирования вызываемых событий.	23			16			16			15		
	Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств	23			16			16			15		
4 Приемно-контрольные приборы	Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов	23			16			16			15		
	Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей.	23			16			16			15		
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	23			16			16			15		
7 Извещатели пожарные дымовые	Очистка загрязненных (выявленных во время проверки) извещателей.	23			16			16			15		
	Тестирование на срабатывание (20% ежемесячно)	23			16			16			15		
9 Извещатели ручные	Внешний осмотр.	23			16			16			15		
	Тестирование на срабатывание	23			16			16			15		

Заказчик:
Заместитель Генерального директора
ООО УК «Центрстрой»



/Бахчурин В.В./

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ОРБИТА СЕРВИС»



/Арбузов С.В./