

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

город Реутов

"23" "06" 2023г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | Адрес многоквартирного дома: г.Реутов, ул. Октября, д.22 | |
| 2 | Год постройки: | 2012 |
| 3 | Характеристика объекта: | |
| | износ в %: | |
| | этажность:22 | подъездов:3 |
| | наличие подвалов,цокольных этажей,м*2, общей площади: | 1077,9 |
| | количество квартир: | 326 |
| | общая полезная площадь объекта (кв.м): | 26476,1 |
| | жилая площадь (кв.м): | 25871,7 |
| | нежилая площадь: 3138,2 ,в том числе | |
| | под производственные нужды (кв.м): | 0 |
| 4 | Характеристика инженерного оборудования,механизмов (их количество): | 12 |
| 5 | Источники: | |
| | теплоснабжения: | ООО "Р-Сетевая компания" |
| | газоснабжения: | нет |
| | твёрдого и жидкого топлива: | нет |
| | энергоснабжения: | ЗАО "Балашихинская электросеть" |
| | Системы АПЗ и дымоудаления | в наличии |
| 6 | Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования
срок действия _____ года(лет) | |
| 7 | Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования от _____ 20 ____ г. | |
| 8 | Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов от 26 мая 2023г. | |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОШЕДШЕГО 2022-2023г.

№пп	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2023г.
	отсутствуют			

3. ОБЪЁМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2023-2024г.

№пп	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Оценка результатов готовности (удовл./неудовл.)
1	Объём работ	%	100	100	удовл.
2	Ремонт кровли	кв.м	0	0	удовл.
3	Ремонт чердачных помещений, в том числе:				
	утепление(засыпка) чердачного перекрытия				удовл.

	изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков				удовл.
4	Ремонт фасадов, в том числе:				
	ремонт и покраска				удовл.
	герметизация швов				удовл.
	ремонт водосточных труб	шт.	1	1	удовл.
	утепление оконных проёмов				удовл.
	утепление дверных проёмов	шт.	10	10	удовл.
5	Ремонт подвальных помещений, в том числе:				
	изоляция трубопроводов	п/м	9	9	удовл.
	ремонт дренажных и водотоводящих устройств	шт.			удовл.
6	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:				
	отмостков	кв.м	10	10	удовл.
	приямков				отсутств.
7	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:				
	центрального отопления:				
	радиаторов				удовл.
	трубопроводов				удовл.
	запорной арматуры				удовл.
	промывка и опрессовка	%	100	100	удовл.
	котельных:				
	котлов на газовом топливе, то же на угле				отсутств.
	тепловых пунктов	%	100	100	удовл.
	элеваторных узлов				отсутств.
	горячего водоснабжения:				
	трубопроводов				удовл.
	запорной арматуры				удовл.
	промывка и опрессовка	%	100	100	удовл.
	водопровода:				
	ремонт и замена арматуры				удовл.
	ремонт и изоляция труб				удовл.
	канализации:				
	ремонт трубопроводов				удовл.
	ремонт колодцев				отсутств.
	промывка системы				удовл.
	электрооборудования:				
	световой электропроводки				удовл.
силовой электропроводки				удовл.	
вводных устройств				удовл.	
электрощитовых				удовл.	

	электродвигателей				
8	Другие работы				удовл.
9	Обеспеченность объекта:				
	котельных топливом (дней/тыс.куб.м)				отсутств.
	горюче-смазочными материалами и бензином (тыс.усл.т.)				отсутств.
	пескосоляной смесью и хим.реагентами (тыс.куб.м)	тонн	1,5	1,5	удовл.
	инструментом и инвентарём для зимней уборки территорий (шт.)	шт.	5	5	удовл.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2023-2024г.

Комиссия в составе:

председателя- генерального директора ООО УК "Центрстрой" Бахчурина В.В.

членов комиссии:

представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):

представителей органа муниципального жилищного контроля:

представителей специализированных организаций:

ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

ООО "РЕУТОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"



Генеральный директор
ООО "Р-сетевая компания"

В.А. Руденко

Генеральный директор
ООО "Реутовский водоканал"

Смирнов А.В.

представителей муниципального образования

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в

Председатель комиссии:

_____ / Бахчурин В.В. /

Члены комиссии:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

_____ / _____ /

_____/_____/_____
_____/_____/_____
_____/_____/_____

" ____ " _____ 2023г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 2023-2024г.

Заместитель главы города Реутов



/Климов В.А./