

АКТ
готовности систем отопления и горячего водоснабжения

«04» 06 2024г.

Абонент: ООО УК «Центрстрой»
Адрес: М. О., г. Реутов, Юбилейный пр-т, д. 31

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации Заместитель начальника котельной №5, БМК-140 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Крюков Г.Г.

и представитель потребителя: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С. произвели приемку подготовленных систем отопления и горячего водоснабжения к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 гг.

Результаты осмотра, проверки документации, проведенных работ и испытаний следующие:

1. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (систем отопления и горячего водоснабжения):

Главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., тел. 8(926)5961463 приказ о назначении №б/н от «23» апреля 2024 года; главный энергетик ООО УК «Центрстрой» Русаков Р.Н., тел. 8(965)2759745, приказ о назначении №б/н от 23 апреля 2024г.

2. При проведении гидравлического испытания давление было поднято до требуемого: в системе ЦО 10 кгс/см², при этом по истечении 10 мин. давление в системе ЦО упало до: -- кгс/см², падение давления: нет

При проведении гидравлического испытания давление было поднято до требуемого: в системе ГВС 10 кгс/см², при этом по истечении 10 мин. давление в системе ГВС упало до -- кгс/см², падение давления нет

3. Состояние арматуры удовлетворительно

4. Состояние тепловой изоляции трубопроводов удовлетворительно

5. Окраска трубопроводов и арматуры удовлетворительно

6. Состояние контрольно-измерительных приборов удовлетворительно

7. Состояние воздуховыпускной арматуры и арматуры для спуска воды удовлетворительно

8. Тепловой ввод в здание (согласно приложению к акту):

- техническое состояние удовлетворительно

- наличие исправных и поверенных контрольно-измерительных приборов в наличии

9. Гидропневматическая/гидравлическая промывка системы проведена до полного осветления воды «03» 06 2024г.

10. Пломбы установлены на расходомерах и приборах учёта

11. Состояние гидроизоляции стен помещения в местах входа трубопроводов ЦО и ГВС удовлетворительно

12. Состояние помещения теплового узла удовлетворительно

Ключ находится в помещении диспетчерской по ул. Октября, дом 18

13. Готовность приточной вентиляции удовлетворительно

14. Замечания нет

15. Заключение о готовности систем отопления, горячего водоснабжения к эксплуатации в отопительный период

Система отопления и горячего водоснабжения к эксплуатации готова.

Представитель теплоснабжающей организации

Зам. начальника котельной №5, БМК-140 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

(должность)

(Крюков Г.Г.)

подпись

расшифровка подписи

Ответственный за эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителя

Главный энергетик ООО УК «Центрстрой»

(должность)

(Русаков Р.Н.)

подпись

расшифровка подписи