

АКТ
готовности систем отопления и горячего водоснабжения

«03» 06 2024г.

Абонент: ООО УК «Центрстрой»

Адрес: М. О., г. Реутов, Юбилейный пр-т, д. 33

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации Заместитель начальника котельной №5, БМК-140 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Крюков Г.Г.

и представитель потребителя: главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С. произвели приемку подготовленных систем отопления и горячего водоснабжения к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 гг.

Результаты осмотра, проверки документации, проведенных работ и испытаний следующие:


1. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (систем отопления и горячего водоснабжения):
Главный инженер ООО УК «Центрстрой» Сидоров И.С., тел. 8(926)5961463 приказ о назначении №б/н от «23» апреля 2024 года; главный энергетик ООО УК «Центрстрой» Русаков Р.Н., тел. 8(965)2759745, приказ о назначении №б/н от 23 апреля 2024г.
2. При проведении гидравлического испытания давление было поднято до требуемого: в системе ЦО 10 кгс/см², при этом по истечении 10 мин. давление в системе ЦО упало до: -- кгс/см², падение давления: нет
При проведении гидравлического испытания давление было поднято до требуемого: в системе ГВС 10 кгс/см², при этом по истечении 10 мин. давление в системе ГВС упало до -- кгс/см², падение давления нет
3. Состояние арматуры удовлетворительно
4. Состояние тепловой изоляции трубопроводов удовлетворительно
5. Окраска трубопроводов и арматуры удовлетворительно
6. Состояние контрольно-измерительных приборов удовлетворительно
7. Состояние воздуховыпускной арматуры и арматуры для спуска воды удовлетворительно
8. Тепловой ввод в здание (согласно приложению к акту):
- техническое состояние удовлетворительно
- наличие исправных и поверенных контрольно-измерительных приборов в наличии
9. Гидропневматическая/гидравлическая промывка системы проведена до полного осветления воды «03» 06 2024г.
10. Пломбы установлены на расходомерах и приборах учёта
11. Состояние гидроизоляции стен помещения в местах входа трубопроводов ЦО и ГВС удовлетворительно
12. Состояние помещения теплового узла удовлетворительно
Ключ находится в помещении диспетчерской по ул. Октября, дом 18
13. Готовность приточной вентиляции удовлетворительно
14. Замечания нет
15. Заключение о готовности систем отопления, горячего водоснабжения к эксплуатации в отопительный период
Система отопления и горячего водоснабжения к эксплуатации готова.

Представитель теплоснабжающей организации
Зам. начальника котельной №5, БМК-140
ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»


(должность)
(Крюков Г.Г.)
подпись
расшифровка подписи



Ответственный за эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителя
Главный энергетик ООО УК «Центрстрой»


(должность)
(Русаков Р.Н.)
подпись
расшифровка подписи

